



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23

Sekretariat: tel. 42 714-03-30, fax: 42 714-02-66

[www.gov.pl/web/psse-zgierz](http://www.gov.pl/web/psse-zgierz) e-mail: [zgierz@pis.lodz.pl](mailto:zgierz@pis.lodz.pl) ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dnia 05.03.2021r.

Urząd Gminy w Głownie  
PPIS.HS.9014.14.2021.KP  
ul. Kilińskiego 105 015 Głowno

*P. Sobierajka*  
11.03.2021r.

Wpłynęło  
dn. 11.03.2021

L.dz. 1087 Zal.

## Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Głowno za 2020r.

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2020r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że:

**woda produkowana przez Urząd Gminy Głowno na potrzeby wodociągów zbiorowego zaopatrzenia: Mąkolice, Popów, Boczki Domaradzkie, Lubianków - spełniała w 2020r. wymagania zawarte w załączniku nr 1 w w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.**

Urząd Gminy Głowno wyprodukował łącznie w 2020 roku – 278 604,5 m<sup>3</sup> wody do spożycia zaopatrując ogółem ok. 4012 mieszkańców gminy, w tym:

- wodociąg publiczny Mąkolice – 80 840 m<sup>3</sup> wody/rok, ok. 221,6 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując ok. 1118 osób,
- wodociąg publiczny Lubianków – 46 245,5 m<sup>3</sup> wody/rok, ok. 126,7 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując ok. 950 osób,
- wodociąg publiczny Boczki Domaradzkie – 93 768,5 m<sup>3</sup> wody/rok, 256,9 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując ok. 1285 osób,
- wodociąg publiczny Popów – 57 706,5 m<sup>3</sup> wody/rok, 158,1 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując ok. 659 osób.

Ponadto część mieszkańców gminy w liczbie ok. 1000 osób, zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu publicznego Głowno – woda z tego wodociągu spełniała w 2020r. obowiązujące wymagania.

Woda w powyższych wodociągów pochodzi z ujęć podziemnych i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach zwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu.

Stała dezynfekcja wody w 2020r. nie była stosowana.

*niepodlega*

W zakresie parametrów fizykochemicznych w wodociągu Popów jednorazowo stwierdzono podwyższony poziomu utlenialności, którą to niezgodność uznano za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia.

W II półroczu 2020r. rozpoczęła się modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczках Domaradzkich. Stacja została wyłączona, a mieszkańcy korzystali z wody zakupionej z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Głownie. Do końca 2020r. nie zgłoszono do PSSE w Zgierzu zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego.

W 2020r. nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociągi gminy Głowno.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
*Barbara Wieteska*  
mgr Barbara Wieteska

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Głowno
2. Starosta Powiatu zgierskiego
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi