



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 23

Sekretariat: tel. 42 714-03-30, fax: 42 714-02-66

[www.gov.pl/web/psse-zgierz](http://www.gov.pl/web/psse-zgierz) e-mail: [zgierz@pis.lodz.pl](mailto:zgierz@pis.lodz.pl) ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, 29.10.2021r.

PPIS.HŚ.9020.15.4.2021.KP

## Ocena okresowa 7/2021

### jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Popów Głowieński

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody oraz na podstawie §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Popów Głowieński, zaopatrującego w wodę do spożycia mieszkańców wsi: Popów Głowieński, Popówek Włociański, Władysławów Popowski, Glinnik, Karnków, Mięsośnia, gmina Głowno w powiecie zgierskim.

Ocena dotyczy badań monitoringowych, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w miesiącu październiku i została sporządzona na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Popów Głowieński zarządzanego przez **Gminę Głowno**.

Na podstawie §21 ust. 4 cytowanego na wstępie rozporządzenia, z uwagi na przekroczenia okresowe w zakresie parametrów mikrobiologicznych, tj. ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu **orzekł o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Popowie Głowieńskim**.

Decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w przedmiotowym wodociągu PPIS w Zgierzu powziął po przeanalizowaniu sprawozdania z badań wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Popowie Głowieńskim z dnia 25.10.2021r. nr Ł/0/10/2021/1743/FM/4 oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa zalecana wartość parametru w próbce wody w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h wynosi < 100 jtk/ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej, < 200 jtk/ml w kranie konsumenta.

W próbce wody w badaniu wykonanym w dniu 25.10.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h w liczbie: SUW w Karnkowie – woda podawana do sieci – >300 jtk/ml, co stanowi naruszenie wymagań mikrobiologicznych „Parametry wskaźnikowe” określonych w załączniku 1 części C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W zakresie powyższych przekroczeń wydano w dniu 29.10.2021r. decyzję nr 8/WPS/2021 (znak: PPIS.HŚ.9020.15.4.2021.KP), nakazującą doprowadzenie mikrobiologicznej jakości wody w przedmiotowym wodociągu do obowiązujących wymagań z terminem wykonania do 12.11.2021r.

*niepodlega*

Ponieważ w badanej próbce ogólna liczba mikroorganizmów liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h przekraczała te wartości, a wykonane dalsze badania mikrobiologiczne wykluczyły obecność patogenów: bakterii grupy coli, *E. coli* i enterokoków kałowych, właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgodnie z §21 ust. 4 w/w rozporządzenia mógł stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia, uznając stwierdzoną niezgodność za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych przez zarządcę wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zgodnie z §21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, iż woda może być używana do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

Jednocześnie PPIS w Zgierzu wskazał, iż obowiązkiem Wójta na podstawie § 26 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia jest rozpowszechnienie komunikatu dotyczącego stwierdzonej warunkowej przydatności wody opracowanego przez PPIS, w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego ogłoszono warunkową przydatność wody do spożycia, zaś podmiot zarządzający wodociągiem przekazuje odbiorcom pisemną informację o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody, ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W Zgierzu  
  
mgr Barbara Wieteska

**Otrzymuje:**

Gmina Głowno  
ul. Kilińskiego 2  
95-015 Głowno  
e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl