



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 28.12.2021 r.

PPIS.HŚ.9020.15.6.2021.BF

ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Wysłano dn. 03.01.2022

L.dz. 41

P. Vokójka
04.01.2022

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Gmina Głowno
ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 06.12.2021 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Popów**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez Gminę Głowno (badania wykonane w Laboratoriach Badawczych firmy JARS S.A. w Legionowie, ul. Kościelna 2a i w Mysłowicach ul. Fabryczna 7 - sprawozdania z dn. 14.12.2021 r. Nr Ł/0/11/2021/311/FM/5 i Nr Ł/0/11/2021/311/FM/6 z SUW w Karnkowie – woda podawana do sieci oraz z punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Popówek Włociański 27

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o paciorkowce kałowe) w próbkach wody stwierdzono, podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22 °C (124 jtk/ ml na SUW i 252 jtk/ml w punkcie czerpalnym, przy zalecanej do 100 jtk/ml w wodzie podawanej do sieci i do 200 jtk/ml w kranie konsumenta) oraz zwiększoną mętność. Zarządca niezwłocznie podjął działania dezynfekujące i płuczące urządzenia i sieć wodociągową. Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. Ponadto nie odnotowano żadnych zgłoszeń od odbiorców sugerujących złą jakość wody z powyższego wodociągu.

W zakresie pozostałych badanych parametrów stwierdzono, że w badanym zakresie woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Barbara Wieteska
mgr Barbara Wieteska

niepodlega